

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
автоматизации- главный метролог

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку промышленного панельного ПК SC800M или аналога для замены выработавших свой ресурс ВПУ-40ПЦН на объектах ОАО «Беларуськалий».

1. Наименование и область применения:
 - промышленный панельный ПК SC800M;
 - компонент магистральной линии связи, предназначенный для организации графического терминала ПЦН, отображения поступающей от АПКП информации, передачи сигналов на УОО РСПИ «МОЛНИЯ» и дистанционного управления режимами работы АСПС.
2. Количество – 10 шт.
3. Технические характеристики:
 - Процессор Intel® Core i5-1135G7, 4 Cores, 8 Threads, Base 2.4 GHz, Turbo 4.5 GHz, 8 MB Cache, Fanless;
 - Память оперативная 2x DDR4 SODIMM, 16G DDR4;
 - Объем HDD 256GB;
 - Network 2x 2.5 GbE RJ45;
 - I/O Interface :
2 x USB2.0 , 4 x USB3.0;
2x DB-9 COM1& COM2, RS232/422/485;
1x HDMI/Audio Line-out/ Power Button;
1x AT/ATX switch;
1 x Extended IO: 4x RS232(4x3 wire COM3&COM4&COM5&COM6), GPIOx10, 1x Remote Switch;
 - Watchdog timer 1 to 65535 seconds programmable setting;
 - Размер экрана 17";
 - Разрешение 1280*1024;
 - Соотношение сторон 5:4;
 - Сенсорный экран;
 - Гарантия не менее 2 лет.
4. Предложение признается не соответствующим техническому заданию при условии, если:
 - оно не отвечает требованиям технического задания;
 - не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
 - участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

