

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2738 от 10.06.2026
на закупку гидротестера для пожарных кранов для рудника Петриковского РУ.

1. Наименование, область применения

1.1. Гидротестер для пожарных кранов предназначен для определения давления и расхода воды во внутреннем и наружном противопожарном водопроводе, а именно в пожарных кранах и гидрантах.

2. Технические характеристики, комплектация

2.1. Технические характеристики:

2.1.1. Общая длина, не менее 1100 мм;

2.1.2. Длина рукава, не менее 1000 мм;

2.1.3. Рабочее давление манометра от 0 до 1,0 МПа.

2.2. В комплект гидротестера входит:

2.2.1. Рабочий узел (муфтовая головка ГМ 50, ниппель-переходник 50x25, кран шаровый с манометром), 1 штука;

2.2.2. Рукав пожарный напорный с соединительными головками РГ-51-1.6, 1 штука;

2.2.3. Сменные заглушки с отверстиями: диаметром -13; 16; 19 мм, 3 штуки;

2.2.4. Переходная головка ГП 70x50 (переходник между ГР 50 и ГР 70), 1 штука;

2.2.5. Переходная головка ГП 80x50 (переходник между ГР 50 и ГР 80), 1 штука;

2.2.6. Патрубок с муфтой головкой ГМ 80, 1 штука;

2.2.7. Ключ запорной арматуры для соединения рукавов и пожарного оборудования (К-80), 1 штука;

2.2.8. Ящик для хранения и транспортирования, 1 штука;

2.2.9. Паспорт на изделие, руководство по эксплуатации;

2.2.10. Паспорт на манометр.

3. Требования к поставке

3.1. Манометр должен иметь:

3.1.1. На манометр должен быть нанесен действующий знак государственной поверки и/или предоставлено действующее свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки в Республике Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре Республики Беларусь (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.)

3.1.2. Сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки (СИ должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь).

3.1.3. Заводской номер, не затираемый при эксплуатации (гравировка корпуса либо нанесение на шкалу манометра);

3.1.4. Шкала давления выражена в единицах, допущенных к применению в Республике Беларусь (Па, кПа, МПа);

3.1.5. Манометр должен быть ремонтпригодный (не штамповка);

3.1.6. Материал стекла манометра - допускается стекло техническое, безопасное, плоское инструментальное, минеральное или акрил.

3.2. Вся документация должна быть предоставлена на русском языке.

4. Требования к конкурсному предложению

4.1. К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ.

4.2. Конкурсное предложение признаётся несоответствующим, если:

не соответствует требованиям ТЗ;

не содержит ответы на все пункты требований ТЗ;

участник, представивший конкурсное предложение, отказался исправить ошибки и неточности в установленные сроки.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Продавец несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи гидротестера для пожарных кранов.

6. Комплект поставки

6.1. Гидротестер для пожарных кранов (комплект) – 2 шт.

6.2. Срок поставки – IV квартал 2026 г.