ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №5110 ЦМЭл к типовому ТЗ № 3.14.3 на вибрационный датчик предельного уровня для жидкостей с трубным удлинением

№ п.п	Цех	Продукт	Тип присоединения DN	Температура измеряемой среды	Плотность	Давление в системе	Тип измерителя (сигнала)	Длина удлинительной трубки	Диаметр удлинительной трубки	Кол-во	Срок поставки	Примечание
				°C	г/см^3	МПа		L мм	мм	шт.		
1	ЦМЭл 4РУ	HCl, NaOCl, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ	25	-30…+90	1,0-1,6	0,3-5	Индуктивный (Namur)	700	20-30	1	II квартал 2027 г.	Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов
2	ЦМЭл 4РУ	HCl, NaOCl, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ	50	-10…+90	1,0-1,6	0,3-5	Индуктивный (Namur)	600	20-30	1	II квартал 2027 г.	Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов
3	ЦМЭл 4РУ	HCl, NaOCl, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ	50	-10…+90	1,0-1,6	0,3-5	Индуктивный (Namur)	950	20-30	1	II квартал 2027 г.	Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов
4	ЦМЭл 4РУ	HCl, NaOCl, NaOH, анолит, католит KOH, хлор-газ	50	-10…+90	1,0-1,6	0,3-0,6	Индуктивный (Namur)	1100	20-30	1	II квартал 2027 г.	Покрытие корпуса и измерительной вилки коррозионностойкое к воздействию агрессивных сред и паров продуктов