

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку электрического опрессовочного насоса типа «Мегеон 981160» или аналог для тепловой электростанции четвертого рудоуправления управления по энергетике ОАО «Беларуськалий» в 2027 году

1. Назначение

Электрический опрессовочный насос типа «Мегеон 981160» или аналог предназначен для проведения гидравлических испытаний (опрессовки) на герметичность и прочность теплообменников и трубопроводных систем, отопления, водоснабжения, пожаротушения, котельных и паровых установок.

2. Технические требования

№	Характеристика	Значение
2.1	Предельное давления, МПа	Не менее 6.0
2.2	Расход, л/час	Не менее 360
2.3	Объем резервуара, л	Не менее 13
2.4	Потребляемая мощность, Вт	Не более 750
2.5	Напряжение питания	230В (50Гц)
2.6	Температура эксплуатации, °С	0 - 40
2.7	Размеры в сборном виде, мм	390x208x550
2.8	Вес, кг	Не более 22

3. Количество и срок поставки

3.1. Количество: 1 штука;

3.2. Срок поставки: апрель 2027 года.

4. Требования к конкурсному предложению

4.1. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

5. Комплект поставки

- 5.1. Электрический опрессовочный насос;
- 5.2. Рукав высокого давления;
- 5.3. Инструкция (руководство) по эксплуатации на русском языке;
- 5.4. Паспорт на русском языке.

6. Требования к конкурсному предложению

6.1. К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ.

6.2. Конкурсное предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, при условии:

- оно не отвечает требованиям технического задания и (или) дополнительному запросу;
- не содержит ответов по каждому из пунктов, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;
- участник, представивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;
- участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;
- информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов, не действующих в стране покупателя.